

## **ZAPYTANIE nr 10**

**Dotyczy przetargu na „Zagospodarowanie terenu i urządzenie placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia na części działki nr 1163/54 w mieście Szczuczyn”**

### **Pytania:**

1. Proszę o wyjaśnienie kwestii ogrodzenia – czy profile kwadratowe jak i słupki winny być wykonane ze stali czarnej, ocynkowanej czy malowane.

Szczuczyn, dnia 19.01.2012 r.

**Gmina Szczuczyn**  
Pl. 1000-lecia 23  
19-230 Szczuczyn

RRI.271.01.2012

### **Zainteresowani oferenci**

Burmistrz Szczuczyna w odpowiedzi na złożone zapytanie nr 10 dotyczące prowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą: „**Zagospodarowanie terenu i urządzenie placu zabaw z wykonaniem ogrodzenia na części działki nr 1163/54 w mieście Szczuczyn**”, udziela następującej odpowiedzi:

#### **Odpowiedź:**

1. Przęsła i słupki wykonane ze stali czarnej malowanej proszkowo dwukrotnie podkładem cynkowym i poliestrem fasadowym w kolorze czarnej struktury, kolor czarny - Ral 9005.

*W związku z faktem, iż udzielone odpowiedzi nie modyfikują treści SIWZ zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert. Wszystkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania ofert pozostają bez zmian.*

**Burmistrz Szczuczyna**  
**Artur Kuczyński**