

Łomża 4.04.2012

W P Ł Y N Ę Ł O KANCELARIA OGÓLNA
04 KWI. 2012
ilość załączników
podpis

Gmina Szczuczyn
ul. Plac Tysiąclecia 23,
19-230 Szczuczyn

ZAPYTANIE

Dotyczy: ogłoszenia o przetargu na – „Budowa targowiska miejskiego w mieście Szczuczyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ”

1. W przedmiarze (dotyczącym ogrodzenia) nie został ujęty cokol. Jeśli nie, to czy wchodzi on w zakres inwestycji ?
2. W projekcie zastosowano system panelowych ogrodzeń kratowych o zmiennej wysokości od 2 do 3 m wysokości. W przedmiarze poz. 119 wysokość siatki 2,00m. Jaka jest ilość ogrodzenia [mb] o h=2m i o h=3m?
3. W dokumentacji przetargowej budynku targowiska dotyczącej ocieplenia elewacji ścian występują trzy grubości styropianu EPS70 : 12, 14 i 15cm. Którą grubość należy przyjąć do wyceny?
4. W dokumentacji przetargowej budynku targowiska podłogi i posadzki styropian EPS100 gr.10cm posadzka parteru (podłoga na gruncie) i EPS100 gr.4cm posadzka poddasza. W przedmiarach poz. 42 „parter i poddasze styropian twarde EPS 100-5cm”. Jaką grubość styropianu EPS 100 należy przyjąć do wyceny?
5. Przedmiar - Roboty budowlane, ogólne pozycja nr 112 Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych. Kwadratowych o grubości 12cm, wypełnienie spoin piaskiem – płyty ażurowe, natomiast w specyfikacji technicznej Nawierzchnie z płyt betonowych ażurowych jest zastosowana płyta ażurowa 60x40 cm gr. 8 cm. W sprzedaży nie występują płyty ażurowe 60x40 o gr. 12cm. Dostępne są płyty ażurowe 60x40 o gr. 10cm i 8cm Jaką grubość płyty przyjąć do wyceny 10cm czy 8cm?

Szczuczyn, dnia 05.04.2012 r.

Gmina Szczuczyn
Pl. 1000-lecia 23
19-230 Szczuczyn

RRI.271.08.2012

Zainteresowani oferenci

Burmistrz Szczuczyna w odpowiedzi na złożone zapytanie nr 2 dotyczące prowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą: „**Budowa targowiska miejskiego w mieście Szczuczyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną**”, udziela następującej odpowiedzi:

Odpowiedź:

1. Zamawiający informuje, że w zakres budowy ogrodzenie wchodzi również cokół z elementów prefabrykowanych, który winien być w kalkulowany w cenę ogrodzenia.
2. W projekcie zastosowano ogrodzenie o zmiennej wysokości:
 - ogrodzenie o wysokości 2 m – o długości 359,22 mb.
 - ogrodzenie o wysokości 3 m – o długości 213,38 mb.
3. Do ocieplenia ścian elewacji należy przyjąć styropian o grubości 15 cm.
4. Posadzka na gruncie – styropian o gr. 10 cm. i posadzka I pietra – styropian gr. 4 cm.
5. Zgodnie z dokumentacją techniczną do wyceny nawierzchni z płyt drogowych ażurowych należy przyjąć płyty ażurowe o wymiarach 60x40 i grubości 8 cm.

W związku z faktem, iż udzielone odpowiedzi nie modyfikują treści SIWZ zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszystkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania ofert pozostają bez zmian.

Burmistrz Szczuczyna

Artur Kuczyński