

W P Ł Y N Ę Ł O
KANCELARIA OGÓLNA
05 KWL 2012
Ilość załączników
podpis

dnia 05.04.2012 r.

Gmina Szczuczyn
ul. Plac Tysiąclecia 23
19-230 Szczuczyn
fax 86 273-50-81

Dotyczy: *Przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa targowiska miejskiego w mieście Szczuczyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”*

**ZAPYTANIE
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz.1655) zwracamy się o wyjaśnienie treści zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedmiaru robót:

Prosimy o wyjaśnienie:

1. Jaka ma być podbudowa pod nawierzchnię utwardzoną?
Z dokumentacji wynika, że na części nawierzchni jest to podsypka piaskowa i tłuczeń kamienny, natomiast w przedmiarach robót całość nawierzchni z kostki betonowej wykonany ma być bez podbudowy.
2. Czy na nasypy w ilości 6 212 m³ należy przewidzieć zakup i dowóz materiału?

Szczuczyn, dnia 05.04.2012 r.

Gmina Szczuczyn
Pl. 1000-lecia 23
19-230 Szczuczyn

RRI.271.08.2012

Zainteresowani oferenci

Burmistrz Szczuczyna w odpowiedzi na złożone zapytanie nr 3 dotyczące prowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą: „**Budowa targowiska miejskiego w mieście Szczuczyn wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną**”, udziela następującej odpowiedzi:

Odpowiedź:

1. Na drogach wewnętrznych dojazdowych (kostka gr. 8cm.) należy wykonać podbudowy zgodnie z detalem przekrojowym na projekcie (POLBRUK gr. 8 cm., podsypka cementowo - piaskowa 5 cm oraz podbudowa z tłuczni kamienno gr. 10 cm.) – ruch kołowy. Dla ruchu pieszego- POLBRUK 6 cm., podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm.

2. Należy przewidzieć zakup i dowóz materiału w ilości 6212m³. Wykazana w przedmiarze wartość jest wartością uśrednioną z profili projektowych dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu i nie jest ona rzeczywistą wartością w terenie. Oferent może dokonać samodzielnych szacunków na podstawie poziomnic i punktów wysokościowych mapy do celów projektowych, projektu zagospodarowania terenu profili terenu oraz oględzin w terenie.

W związku z faktem, iż udzielone odpowiedzi nie modyfikują treści SIWZ zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszystkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania ofert pozostają bez zmian.

Burmistrz Szczuczyna

Artur Kuczyński