



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2007-2013

ZAPYTANIE nr 3

Dotyczy przetargu na „Dostawę i montaż kompletnych instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej na terenie gminy Szczuczyn” w ramach projektu pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Szczuczyn”.

Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie możliwości użycia rur falistych karbowanych systemu WRS do połączeń w systemach solarnych i grzewczych, ze stali nierdzewnej o grubości ścianki 0,20 mm, maksymalnym ciśnieniu roboczym PN 10 bar i temperaturze roboczej: -40°C do +200°C izolowanych materiałem, który charakteryzuje się korzystniejszymi parametrami technicznymi niż te opisane w PFU, o odporności termicznej tj. od -60°C do +230°C. Proponowana izolacja dodatkowo pokryta jest folią ochronną zabezpieczoną przed uszkodzeniami mechanicznymi, odporna na działanie promieni UV tym samym zabezpieczona przed ptactwem, gryzoniami itp.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2007-2013

Szczuczyn, dnia 18.08.2015 r.

Gmina Szczuczyn
ul. Plac 1000-lecia 23
19-230 Szczuczyn

RI.271.6.2015

Zainteresowani oferenci

Burmistrz Szczuczyna w odpowiedzi na złożone zapytanie nr 3 dotyczące prowadzonego postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą: „**Dostawę i montaż kompletnych instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej na terenie gminy Szczuczyn**” w ramach projektu pn. „**Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Szczuczyn**”, udziela następującej odpowiedzi:

Odpowiedź:

1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur falistych karbowanych ze stali nierdzewnej wskazanych w zapytaniu przy zachowaniu odpowiedniej średnicy roboczej jedynie do wykonania połączeń systemu solarnego, dopuszczenie produktu należy poświadczyć odpowiednimi dokumentami. Zamawiający dopuszcza zastosowanie izolacji termicznej o parametrach wyższych niż wskazane w PFU przy zachowaniu odpowiedniej jej grubości.

Jednocześnie zwraca się uwagę, iż zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisem Części III pkt 5 SIWZ, to na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania, że proponowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Niniejsza odpowiedź stanowi integralną część SIWZ.

W związku z faktem, iż udzielone odpowiedzi nie modyfikują w znaczny sposób treści SIWZ zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszystkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania ofert pozostają bez zmian.

GMINA SZCZUCZYN
pl. 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn
NIP 719-155-67-22
REGON 450669766

Burmistrz Szczuczyna

Artur Kuczyński
Artur Kuczyński