

Szczuczyn, dnia 07.02.2008r.

Zainteresowani oferenci

Dotyczy: Zapytania oferenta do postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami we wsiach: Bzury -/Lipnik – Zofiówka – Adamowo/- Milewo – Niedźwiedzkie – Danowo – Niećkowo oraz rozbudowa hydroforni we wsi Wólka, gmina Szczuczyn”

Odpowiedź 1

Zamawiający żąda od Wykonawców/Oferentów wskazania minimum 3 zadań inwestycyjnych wykonanych przez Wykonawcę w okresie 5 lat o wartości 900 tys złotych brutto każde (w przypadku oferentów występujących wspólnie warunek dotyczy każdego z nich) odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. budowie zewnętrznych sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz hydroforni. (przykładowo: 1 zadanie to sieć lub sieć + hydrofornia lub hydrofornia)

Odpowiedź 2

Przy budowie sieci wodociągowej należy stosować system uszczelniający Power – Lock.

Odpowiedź 3.

W przedmiarach robót wystąpiła pomyłka polegająca na zastosowaniu niewłaściwego sposobu wykonania wykopu pod projektowany wodociąg. Wszelkie wykopy pod sieć należy wykonać sposobem mechanicznym co opisano w SWIOR sieci wodociągowej str. 4-5.

Odpowiedź 4.

Długość przyłączy wodociągowych z rur PE wynosi:

- Danowo – 283mb
- Niedźwiedzkie – 272 mb

Odpowiedź 5.

Wykonawca / oferent dokonując własnej wyceny robót przewidzianych do wykonania, określonych w dokumentacji przetargowej sporządzi kosztorys ofertowy uproszczony, który zostanie dołączony do składanej oferty.

Odpowiedź 6.

Zamawiający żąda od Wykonawcy / oferenta wskazania ceny ryczałtowej brutto do całości zadania z wyszczególnieniem wartości wykonania sieci wodociągowej, przyłączy wodociągowych i rozbudowy hydroforni

BURMISTRZ
inż. *Waldemar Szczesny*