


dnia 07.08.2008 r.



Urząd Miejski w Szczuczynie
ul. Plac Tysiąclecia 23
19-230 Szczuczyn
fax. 086 273 50 81,

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na „Budowę hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Szczuczynie”

spółka z o.o. zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. W przedmiarze instalacji elektrycznych i instalacji sanitarnych nie ma rozdzielni TK (kotłownia) i TW (wentylacja). Gdzie ująć? W instalacji elektrycznych czy w instalacjach sanitarnych?
2. W przedmiarze „Instalacja c.o.” podstawy w pozycjach są z KNR, a opisy z KNR-W. Np. w przedmiarze poz 1 KNR 215/405/1 Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 10mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach. Po wejściu w ww KNR jest opis: Wydłużki U-kształtowe o śr. 40-50 mm, gładkie z rur stalowych.
Czy należy wszędzie przyjąć KNR-W, czy zmieniać opisy i nakłady? Jeżeli opisy i nakłady to prosimy o podanie nakładów i materiałów jakie mają być wykazane w pozycjach.

Szczuczyn, dnia 08.08.2008r.

Zainteresowani oferenci

Dotyczy: Wyjaśnień do SIWZ na zadanie pod nazwą: „Budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Szczuczynie”

Urząd Miejski w Szczuczynie w odpowiedzi na zapytanie jednego z oferentów (zapytanie umieszczone na stronie internetowej) udziela następujących wyjaśnień do załączonej dokumentacji przetargowej:


Wyjaśnienie na pytanie nr 1:

Rozdzielnię TK (kotłownia) i rozdzielnię TW (wentylacja) należy ująć w kosztorysie ofertowym w branży elektrycznej.

Wyjaśnienie na pytanie nr 2:

W przedmiarze „Instalacje co” za podstawę do wyceny należy przyjąć KNR –W. Zamawiający wyjaśnia, że błędnie przyjęto i określono podstawy wyceny jako KNR.

BURMISTRZ

inż. Waldemar  Szczepny